



WWA Donauwörth - Postfach 14 52 - 86604 Donauwörth

Thielemann & Friderich
Ing.-Büro für Bauwesen
Dammstraße 1
86424 Dinkelscherben

Ihre Nachricht

Unser Zeichen
1-4622-GZ-24909/2021

Bearbeitung +49 (906) 7009-603
Dominikus Findler
Dominikus.Findler@wwa-don.bayern.de

Datum
16.08.2021

WG: 36_URS53 BP "Waldblick II, OT Premach, Gemeinde Ursberg - Frühz. Beteiligung TöB § 4(1) BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. Aufstellung des Bebauungsplanes erhalten Sie unsere Stellungnahme gemäß § 4 Abs. 1 BauGB als Träger öffentlicher Belange aus wasserwirtschaftlicher Sicht.

Wasserwirtschaftliche Würdigung

Zu dem Entwurf des Bauleitplanes bestehen vorbehaltlich der Erkenntnisse des geotechnischen Gutachtens keine wasserwirtschaftlichen Bedenken.

Hinsichtlich der Niederschlagswasserbeseitigung ist eine ortsnahe Versickerung aus fachlicher Sicht zu bevorzugen.

Sollte wegen ungeeigneter Untergrundverhältnisse eine technische Umsetzung nicht möglich sein, kann eine Ableitung in den Regenwasserkanal erfolgen.

Weiters empfehlen wir die Vorschaltung ausreichend dimensionierter Retentionsanlagen (Zisternen o. ä.), die auch für Brauchwasserzwecke (Gartenbewässerung) genutzt werden können.

Mit freundlichen Grüßen

Dominikus Findler
Bauberrat

